



przecisk w rurze ochronnej L=12m

P.P. 100,00m n.p.m.

istn.w200

studzienka wodomierzowa

k200

hydrant nadziemny H80

kolano 45° ø50PE elektrooporowe

kolano 45° ø50PE elektrooporowe

R.O. wychodząca ponad poziom posadzki

taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska z wkładką metalową

taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska z wkładką metalową

projektowany budynek, włączenie do instalacji

R.O. wychodząca ponad poziom posadzki

projektowany budynek, włączenie do instalacji

Rzędne terenu	Rzędne osi rurociągu	Głębokości i spadki	Material i średnice	Odstęgi
105,29	103,89	1,40	w90PE	0,00
105,40	103,39	1,50		14,00
105,40	104,00	1,40		19,20
105,40	104,00	1,40	w50PE-80 SDR13,6	39,85
106,10	104,70	1,40		69,85
106,10	104,70	1,40		72,95

W1

W2 W3

W4

W5 W6

PRACOWNIA PROJEKTOWA Ewa Rybak INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE I NADZÓR		REV
73-110 Staryard Szczeciński ul. Kruczkowskiego 23 tel:0609725335 e-mail: r.ewa@wp.pl		
projektant inst. sanitarnych: mgr inż. Ewa Rybak upr.bud. ZAP/0091/PW/OS/04	podpis:	
Inwestycja: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM Z PARKINGIEM		
Lokalizacja: dz. nr geod. 503/13 129/3, OBRĘB KOZY, GMINA DOBRZANY		
Inwestor: GMINA DOBRZANY UL. STASZICA 1 : 73-130 DOBRZANY		
temat rysunku	Przyłącza wodociągowe.	
skala	branża	data
1:100/1000	INSTALACJE SANITARNE	2010.02
		S2